

# 安溪县发展和改革局文件

安发改审〔2024〕255号

## 安溪县发展和改革局关于泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂项目建议书的批复

福建省安溪水务集团有限公司：

报来《关于泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂项目建议书的函》及项目建议书已收悉。经研究，原则同意泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂（项目代码：2409-350524-04-01-626770）。现就有关事项审批如下：

一、项目名称：泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂。

二、建设地点：安溪县湖头镇横山村。

三、建设内容及规模：本项目设计总规模 1.0 万  $m^3/d$ ，土建按 1.0 万  $m^3/d$  一次性建设，设备分两期安装。主要建设内容如下：（1）新建粗格栅及提升泵房 1 座、细格栅

及旋流沉砂池 1 座、调节池及事故池 1 座、预处理反应池 1 座、初沉池 2 座、水解酸化池 2 座、AAO 生化池 2 座、二沉池 2 座、排泥井 2 座、中间提升池 1 座、芬顿高级催化氧化系统 1 座、三沉池 2 座、纤维转盘滤池及接触消毒池 1 座、巴氏计量槽 1 座、污泥浓缩池 2 座、污泥调理池 1 座、双氧水罐区 1 座、除臭设备基础 1 座。(2) 新建附属建设污泥脱水车间、加药间、进水监测房、出水监测房、变配电间及风机房各 1 座。(3) 原垃圾焚烧厂综合楼利旧，原垃圾焚烧厂焚烧车间利旧用作仓库和机修车间。(4) 建设园区公共应急池 1 座。(5) 配套建设污水处理厂进水管 251m，采用 DN500HDPE 管，1000 污水检查井 5 座；尾水排放管 2700m，采用 DN500 球墨铸铁管，1000 污水检查井 37 座。

**四、投资匡算：**13369.44 万元。

**五、资金来源：**财政核拨及专项债。

请据此复函，抓紧办理其他相关手续，落实项目建设条件，开展下一步工作。

安溪县发展和改革局

2024 年 10 月 17 日

(此件公开发布)

---

抄送：县政府办、资源局。

---